



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Невского района

Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел. 560-82-44

Предписание № 2-19-947/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБОУ школа №334 Невского района Санкт-Петербурга)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фадеева Виктора Геннадьевича № 2-19-947 от 25 июня 2012 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 19,27,31 июля 2012 г. старшим инспектором ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Карповым Сергеем Леонидовичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.23, *лит. А.*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Пожарный рукав ПК 1 не присоединен к пожарному крану	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.57	01.10.2013 г.	
2.	Пожарный кран, расположенный на 2-м этаже лестничной клетки №2 не присоединен к пожарному крану	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.57	01.10.2013 г.	
3.	Пожарный кран, расположенный на 3-м этаже лестничной клетки №2 не присоединен к пожарному крану	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.57	01.10.2013 г.	
4.	Пожарный кран, расположенный на 4-м этаже лестничной клетки №2 не присоединен к пожарному крану	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.57	01.10.2013 г.	

5.	Двери лестничной клетки №1 не в полном объеме имеют приспособления для самозакрывания	СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений) п.6.18*	01.10.2013 г.
6.	Двери лестничной клетки №2 не в полном объеме имеют приспособления для самозакрывания	СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений) п.6.18*	01.10.2013 г.
7.	Запоры на дверях эвакуационного выхода из первого этажа (выход наружу в торце здания у спортзала) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.35	01.10.2013 г.
8.	Запоры на дверях эвакуационного выхода из первого этажа (выход наружу в торце здания у столовой) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.35	01.10.2013 г.
9.	Двери эвакуационного выхода из первого этажа (выход наружу в торце здания у спортзала) открываются не по направлению выхода из здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.35	01.10.2013 г.
10.	Двери эвакуационного выхода из первого этажа (выход наружу в торце здания у столовой) открываются не по направлению выхода из здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.35	01.10.2013 г.
11.	В кабинетах 3-го этажа эксплуатируются светильники без колпаков, предусмотренных конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.42 в)	01.10.2013 г.
12.	Под маршем первого этажа лестничной клетки №1 хранятся горючие и др. материалы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.23 к)	01.10.2013 г.
13.	На 2-м этаже дверь кладовой (книжки и т.п.) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее 0,6 часа	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.82	01.10.2013 г.
14.	Отделка стен на путях эвакуации (коридор 2-го этажа) выполнена горючим материалом (масляная краска). Сертификат пожарной безопасности или соответствия на изделие подтверждающий его показатели пожарной опасности не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.33; СНиП 21-01-97* п.6.25* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2014 г.
15.	Отделка стен на путях эвакуации (коридор 3-го этажа) выполнена горючим материалом (масляная краска). Сертификат пожарной безопасности или соответствия на изделие подтверждающий его показатели пожарной опасности не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.33; СНиП 21-01-97* п.6.25* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2014 г.
16.	Отделка стен на путях эвакуации (коридор 4-го этажа) выполнена го-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.33; СНиП 21-01-97* п.6.25* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2013 г.

	рючим материалом (масляная краска). Сертификат пожарной безопасности или соответствия на изделие подтверждающий его показатели пожарной опасности не представлен.	ской Федерации (ППР) п.33; СНиП 21-01-97* п.6.25* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)		
17.	На путях эвакуации (коридор) 4-го этажа установлена металлическая решетка, препятствующая свободной эвакуации людей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п.36 а)	01.10.2013 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



С.Л. Карпов

31 июля 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

Алиевцева С.А., директор ТБДУ

«31» июля 2012 г.

