

Мероприятие по контролю № 78240041000116082140 от «01» ноября 2024 года



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Восточный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу**
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ №Ю 78-02-05/27-723-2024

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
г. Санкт-Петербург «21» ноября 2024 г.

Начальник Восточного территориального отдела – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Фёдоровна
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-02-05/50-25293-2024 от 21.11.2024 г. в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 334 Невского района)
(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 192174, г.Санкт-Петербург, ул. Шелгунова дом 23 литер. А; пр. Александровской фермы дом 11; ул. Седова дом 152 литер. В; пер. Антокольский дом 4 корп. 2 стр. 1

Юридический адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова дом 23 литер. А;
ИНН 7811022784

Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга Нагайченко Наталья Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 12.11.2024 с 10 час 00 мин по 15 час 00 мин., 21.11.2024 с 17-00 до 18-00 в ГБОУ СОШ № 334 Невского района по адресам: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова дом 23 литер. А; пр. Александровской фермы дом 11; ул. Седова дом 152 литер. В; пер. Антокольский дом 4 корп. 2 стр. 1, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

- В нарушении требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» у 17 человек сведения о вакцинации предоставлены не в полном объеме:

- у 4 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В: (Соколова Е.В., Белянина А.А.; Брюшко В.В.; Митрофанов Г.А.)
- у 3 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори: (Брюшко В.В.; Кузнецова И.П.; Шевчук Н.А.)
- у 13 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против Дифтерии: (Колосова Т.С., Алиева С.А.; Белянина А.А.; Беспалая Ю.В.; Бокая И.Г.; Булохова Н.П.; Васильева Г.Ю.; Дюбанова Т.Н.; Капитанова М.В.; Кузнецова И.П.; Ломакина А.А.; Пермькова А.С.; Прохоренко А.Э.)

Ул. Шелгунова дом 23 литер А

- в нарушении требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной комнате на 3 этаже для мальчиков в кабинах отсутствуют двери.
- в нарушении требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» помещения пищеблока, в которых установлено оборудование, являющееся источниками выделения тепла (пароконвектомат, жарочный шкаф) и влаги (посудомоечная машина) не оборудованы локальными вытяжными системами.
- в нарушении требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование раздельных систем приточной вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).
- в нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок в моечном отделении имеет дефекты и повреждения.
- в нарушении требований п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в сухой кладовой - стены, полы и потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- в нарушении требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» недостаточно холодильного оборудования для хранения пищевой продукции.
- в нарушении требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в мясном цеху недостаточно инвентаря для приготовления пищи (недостаточно разделочных столов).
- в нарушении требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для работы с тестом, отсутствует стол (столешница) из дерева твердых лиственных пород.
- в нарушении требований табл. 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной 12.11.2024 г. По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова дом 23 литер А, из водоразборного крана моечной на пищеблоке, по показателям: мутность, железо не соответствует. Значение показателя «мутность» (по каолину) составило 21 мг/дм³ (при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм³); значение показателя «массовая концентрация железа/железо общее» составило 0,69 мг/дм³ (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм³). Экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.003.Л.59503 от 18.11.2024 г.

Ул. Седова дом 152 литер В

- в нарушении требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность асфальтового покрытия по периметру учреждения. Подходы и дорожки имеют дефекты.
- в нарушение требований п. 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» отмостка нарушена, между отмосткой и стеной здания имеются щели.
- в нарушении требований п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудованы игровые площадки для прогулки детей, отсутствуют теневые навесы.

Пр. Александровской фермы дом 11

- в нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете №3.9 полы с дефектами
- в нарушении требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной комнате для девочек на 3 этаже отсутствуют сидения на унитазах
- в нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок в кабинете № 2.11 имеет дефекты и повреждения.
- в нарушении требований п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях пищеблока (сухая кладовая, мясо-рыбный цех, горячий цех, коридор, подсобные помещения) - стены, полы и потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- в нарушении требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кондитерском цеху не работает жарочный шкаф
- В нарушении требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» недостаточно технологического оборудования, для соблюдения технологии приготовления блюд и условий хранения (отсутствует холодильный шкаф в мясном цеху).

Антокольский пер., дом 4 корп. 2 стр. 1

- в нарушении требований п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебном помещении 1 «А» касса допускается правостороннее естественное освещение.

Указанные факты являются нарушением:

п. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5, п. 2.4.11, п.2.7.4, п.2.5.3, п.2.5.2, п.2.4.6.2, п.3.1, п.2.2.4, п.3.1.2, п.3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», табл. 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №336 "Об

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 2.4.6.3, п. 2.6.5, п. 2.7.4, п. 3.4.3, п. 2.4.6.2, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.2.4, п. 2.2.2, п. 2.3.1, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

1.1. Обеспечить периодичность проведения профилактических прививок в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой документации.

Срок исполнения – до 13.01.2025

Ул. Шелгунова дом 23 литер А

1.2. Обеспечить качество горячей воды, используемой в хозяйственно-бытовых целях в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Срок исполнения – с 21.11.2024 - постоянно

1.3. Оборудовать кабины дверьми в туалетной комнате для мальчиков на 3 этаже

Срок исполнения – до 13.01.2025

1.4 Устранить дефекты и повреждения потолка в моечном отделении пищеблока

Срок исполнения – до 01.04.2025

1.5 Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем приточной вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).

Срок исполнения – до 25.08.2025

1.6 Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции (локальными вытяжными системами) помещения пищеблока, в которых установлено оборудование, являющееся источниками выделения тепла (пароконвектомат, жарочный шкаф) и влаги (посудомоечная машина)

Срок исполнения – до 25.08.2025

1.7 Устранить дефекты и повреждения стен, пола и потолка в сухой кладовой

Срок исполнения – до 01.04.2025

1.8 Обеспечить наличием достаточного инвентаря для приготовления пищи (разделочные столы в мясном цеху)

Срок исполнения – до 01.04.2025

1.9 Обеспечить наличием достаточного количества холодильного оборудования для хранения пищевой продукции

Срок исполнения – до 01.04.2025

1.10 Обеспечить наличием стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород.

Срок исполнения – до 01.04.2025

Ул. Седова дом 152 литер В

1.11 Устранить дефекты отмостки здания

Срок исполнения – до 25.08.2025

1.12 Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории учреждения

Срок исполнения – до 25.08.2025

1.13 Оборудовать игровые площадки для прогулки детей, установить теневые навесы

Срок исполнения – до 25.08.2025

Пр. Александровской фермы дом 11

1.14 Устранить дефекты и повреждения пола в кабинете № 3.9

Срок исполнения – до 01.04.2025

1.15 Обеспечить наличием сидений на унитазах в туалетной комнате для девочек на 3 этаже

Срок исполнения – до 13.01.2025

1.16 Устранить дефекты потолка в кабинете № 2.11

Срок исполнения – до 01.04.2025

1.17 Устранить дефекты и повреждения стен, полов и потолков в помещениях пищеблока
Срок исполнения – до 25.08.2025

1.18 Обеспечить исправность жарочного шкафа в горячем цеху
Срок исполнения – до 13.01.2025

1.19 Обеспечить наличием достаточного количества холодильного оборудования для хранения пищевой продукции.
Срок исполнения – до 13.01.2025

Антокольский пер., дом 4 корп. 2 стр. 1

1.20 Обеспечить боковое левостороннее естественное освещение в кабинете 1 «А» класса
Срок исполнения – до 13.01.2025

2. О выполнении предписания: п.1.2 до 02.12.2024; п. 1.1, п. 1.3, п.1.15, п.1.18, п.1.19, п.1.20 до 15.01.2025; п. 1.4, п.1.7, п.1.8, п.1.9, п.1.10, п. 1.14, п.1.16 до 01.04.2025, п. 1.5, п.1.6, п.1.11, п.1.12, п.1.13, п.1.17 до 27.08.2025 известить Восточный территориальный отдел на электронный адрес: to_vostok@78rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания предоставить :

- документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений;
- фото- и видеофиксацию устранения нарушений.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Фёдоровна



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание №Ю78-02-05/27-723-2024 от 21.11.2024 получил «__» _____ 20__ г.

Подпись представителя организации _____ (_____)